



Автономна система пожежогасіння FIRESTOP

www.expert112.com.ua

www.firestop.kiev.ua

ТУ 39299386-0001:2015



Серія	FS-01-0015	FS-01-0025	FS-01-0045	FS-01-0060	FS-01-0100	FS-01-0300	FS-01-0600	FS-01-1000
Максимальний об'єм, що захищається, м3/л	0,015 15	0,025 25	0,045 45	0,06 60	0,1 100	0,3 300	0,6 600	1 1000
Ціна грн. з ПДВ	500	800	1100	1600	1800	2000	2400	3200



Серія	FS-02-R	FS-02-K	
Максимальний об'єм, що захищається, м3/л	0,0005 0,5	0,001 1	FS-02-R для електричної розетки FS-02-K для розподільчої коробки
Ціна грн. з ПДВ	89	99	



Серія	FS-03-2	FS-03-4	FS-03-7	FS-03-10
Максимальний об'єм, що захищається, м3/л	2 2000	4 4000	7 7000	10 10000
Ціна грн. з ПДВ	4200	5200	6200	7200

Також можливе виготовлення **FIRESTOP** на більші об'єми

Автономна установка (система) аерозольного пожежогасіння "FIRESTOP" є інтелектуальний засіб об'ємного пожежогасіння і виконує функції виявлення та гасіння пожежі незалежно від зовнішніх джерел живлення, систем управління, не пов'язана з установкою автоматичної пожежної сигналізації та не видає сигнал про пожежу для персоналу та призначена для локалізації та гасіння пожеж легкозаймистих і горючих рідин, твердих горючих матеріалів та електрообладнання, в тому числі що знаходиться під напругою та жирів.

Установки застосовуються для протипожежного захисту невеликих об'ємів (електрошаф, електрощитових, груп електрощитів, розподільних щитів, сейфів, моторних відсіків і т.п.), в тому числі на транспортних засобах.

При використанні установи слід керуватися ІНСТРУКЦІЄЮ з експлуатації, діючими нормативними документами в тому числі ДСТУ 4490:2005 «Установки автоматичні аерозольного пожежогасіння».

Проектно-монтажні роботи по автономним установкам пожежогасіння повинні здійснюватися спеціалізованими організаціями, що мають відповідні ліцензії на право виконання цих робіт та відповідно до ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту».

Установки не застосовуються для гасіння лужних і лужноземельних металів, тліючих матеріалів, а також речовин, горіння яких відбувається без доступу повітря.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- використовувати установки для ручного гасіння пожежі;
- виконувати зварювальні або інші вогневі роботи ближче 2 м від установок;
- використовувати установки, що мають механічні пошкодження;
- розбирати установку.