



Генератори вогнегасного аерозолю (ГВА) **FIRESTOP**

www.expert112.com.ua

www.firestop.kiev.ua

ТУ 28.29-39299386-0002:2016



Серія	FS-A-1	FS-A-2	FS-A-3	FS-A-5	FS-A-10	FS-A-30	FS-A-60	FS-A-90	FS-A-150	FS-A-240
Максимальний об'єм, що захищається, м ³	1	2	3	5	10	30	60	90	150	240
Ціна грн. з ПДВ	1800	1900	2000	2100	2700	3300	3900	4200	5100	8300

Серія	FS-X-3	FS-X-5	FS-X-10	FS-X-30	FS-X-60	FS-X-90	FS-X-150	FS-X-240
Максимальний об'єм, що захищається, м ³	3	5	10	30	60	90	150	240
Ціна грн. з ПДВ	5400	6000	7500	9590	10700	11600	14300	22900

Серія	FS-M-3	FS-M-5	FS-M-10	FS-K
Максимальний об'єм, що захищається, м ³	3	5	10	-
Ціна грн. з ПДВ	2100	2400	3200	2500

Серія **FS-A** – широкого застосування

Серія **FS-X** – енергетичний комплекс

Серія **FS-M** – транспорт

Серія **FS-K** – кухонне обладнання

Генератори вогнегасного аерозолю (ГВА) призначені для гасіння пожеж з допомогою вогнегасного аерозолю. Основним елементом таких пристроїв є спеціальний аерозолеутворюючий заряд, при згорянні якого і утворюється вогнегасний аерозоль. Генератори вогнегасного аерозолю використовуються тільки в закритих приміщеннях.

При використанні установи слід керуватися ІНСТРУКЦІЄЮ з експлуатації, діючими нормативними документами в тому числі ДСТУ 4490:2005 «Установки автоматичні аерозольного пожежогасіння».

Проектно-монтажні роботи по аерозольному пожежогасінні повинні здійснюватися відповідно до ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту».

Установки не застосовуються для гасіння лужних і лужноземельних металів, тліючих матеріалів, а також речовин, горіння яких відбувається без доступу повітря.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- використовувати установки для ручного гасіння пожежі;
- виконувати зварювальні або інші вогневі роботи ближче 2 м від установки;
- використовувати установки, що мають механічні пошкодження;
- розбирати установку.